Parks Canada Parcs Canada

RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS Á:

Parks Canada Agency –Bids Receiving
111 Water Street
Cornwall, ON, K6H 6S3
Bid Fax: (613) 938-5785

AMENDMENT#1 TO INVITATION TO TENDER

MODIFICATION#1 D'APPEL D'OFFRES

Tender To: Parks Canada Agency
We hereby offer to sell to Her Majesty the Queen in right of Canada, in accordance with the terms and conditions set out herein, referred to herein or attached hereto, the goods, services, and construction listed herein and on any attached sheets at the price(s) set out therefor.

Soumission aux: l'Agence Parcs Canada
Nous offrons par la présente de vendre à Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, aux conditions énoncées ou incluses par référence dans la présente at aux annexes ci-jointes, les biens, services et construction énumérés ici et sur toute feuille ci-annexée, au(x) prix indiqué(s).

Comments - Commentaries

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Parks Canada Agency
Contracting Operations
111 Water St.
Cornwall, ON K6H 6S3

Title-Sujet	Date
Marsh Concession Building Renovations – Point Pelee National Park	**Feb 20 2014**

Solicitation No. - No. de l'invitation	Client Ref. No. – No. de réf du client.
10131462	

GETS Reference No. – No de reference de SEAG

Solicitation Closes L'invitation prend fin –	Time Zone Fuseau horaire -
at – á 02:00 PM **on – le 2014-02-27**	**Eastern Standard Time (EST)**

F.O.B. - F.A.B.
Plant-Usine: ☐ Destination: ☐ Other-Autre: ☐

Address Inquiries to: - Adresser toute demande de renseignements à :

dale.rudderham@pc.gc.ca

Telephone No. - No de téléphone	Fax No. – No de FAX:
(613) 938-5751	**(613) 938-5785**

Destination of Goods, Services, and Construction:
Destinations des biens, services et construction:

See Herein

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur

Name and title of person authorized to sign on behalf of the Vendor/Firm
Nom et titre de la personne autorisée a signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur

Signature **Date**

Canada

10131462 Modification#1

Cette modification donne effet aux modifications suivantes:

1. QUESTIONS ET RÉPONSES:

Q1. Est la liaison nécessaire?

A1. Oui, la garantie de soumission (obligatoire avec l'offre) et la sécurité du marché (une fois attribué) est nécessaire, voir les documents d'appel d'offres et les clauses des CCUA.

Q2. Est la suppression des conduits électriques, le câblage, les câbles, les câbles de téléphone, etc partie du contrat? Ce n'est pas indiqué sur le dessin de la démolition de l'enlever.

A2. Oui, Tout le câblage électrique existant et abandonné, câbles téléphoniques, appareils et équipements doivent être enlevés.

Q3. La date de clôture sera d'étendre le cadre de l'avenant?

A3. Non.

Q4. Est l'alimentation électrique du bâtiment commandé par Parcs Canada ou Hydro One? Pour débrancher l'alimentation électrique du bâtiment qui ne l'entrepreneur doivent coordonner avec?

A4. L'alimentation n'est pas fournie par Parcs Canada, l'entrepreneur doit coordonner avec Hydro One.

Q5. Est la partie du système de sécurité du marché?

A5. Oui - Ce travail sera coordonné par l'entrepreneur général ~~et payé de l'indemnité pécuniaire~~, aucune indemnité en espèces existe, s'il vous plaît inclure dans votre offre. Chubb Edwards sécurité dessert actuellement le système de sécurité du site. mike.janisse@chubbedwards.com

Q6. Clarification de la suppression de l'ouverture de puits de lumière et de ragréage / peinture du plafond dans la zone de location de canoë est nécessaire.

A6. L'ouverture de puits de lumière dans la zone de canoë peut être laissé tel quel.

Q7. Est bardage correspondant toujours disponible pour patcher l'ouverture du mur, qui a fourni le matériau qui a été utilisé sur le bâtiment?

A7. Le revêtement a été fourni par Goodfellows et est toujours disponible.

Q8. Est ce que le câbles téléphoniques partie du contrat (fourniture et l'installation ou tout simplement l'installation)?

A8. Fournir conduits, complètes avec des cordes de poissons, à la spécification de l'article 26 05

34 pour permettre le câblage avenir de téléphone et informatique par d'autres. Conduits doit être prouvé à la ligne téléphonique entrant au bureau et comptoir de vente.

Q9. Quand est la dernière que seront répondus à la question?

A9. Les réponses sont garantis si les questions sont reçus cinq jours avant la fermeture. Nous allons encore essayer de répondre à toutes les questions reçues après cette.

Supprimer la section ADO SA06 Construction Time;

Et le remplacer par le texte suivant:

SA06 DURÉE DES TRAVAUX

L'entrepreneur doit exécuter et compléter les travaux dans par 7 mai 2014.

2. **Ajouter: 02 82 10 - Amiante Tapez 1 pour le cahier des charges (situé dans les documents ci-joints)**

3. **Ajouter: 02 82 11 - Amiante Tapez 2 pour le cahier des charges (situé dans les documents ci-joints)**

4. **Ajouter: Pinchin évaluation matières dangereuses 12 Février 2014 (situé dans les documents ci-joints)**

LES AUTRES TERMES ET CONDITIONS RESTENT LES MEMES

S'il vous plaît vérifier les modifications sur buyandsell.gc.ca périodiquement et avant la clôture. Vous pouvez utiliser l'option RSS pour vous tenir au courant des changements.

Les soumissions doivent être reçues au 111 Water St E, Cornwall ON avant la fermeture par courrier / livraison / en personne. Révisions par télécopieur sont acceptées. Ouverture des offres est publique.