



**RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:**

**Bid Receiving Box/Boîte de Réception des
Soumissions**

1st Floor/1^{ère} étage, Suite 1212

100-1045 Main Street

Moncton

New Brunswick

E1C 1H1

Bid Fax: (506) 851-6759

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

**Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur**

Issuing Office - Bureau de distribution

Acquisitions NB/PEI (Moncton Office) – Bureau

d'acquisitions N.-B./Î.-P.-É. (Moncton)

1045 Main Street / 1045, rue Main

Moncton

New Bruns

E1C 1H1

Title - Sujet Harbour Dredging, New Mills, NB	
Solicitation No. - N° de l'invitation EC015-211355/A	Amendment No. - N° modif. 003
Client Reference No. - N° de référence du client EC015-211355	Date 2020-11-19
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$PWJ-004-5809	
File No. - N° de dossier PWJ-0-43060 (004)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM Atlantic Standard Time AST on - le 2020-11-26 Heure Normale de l'Atlantique HNA	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: ☐ Destination: ☒ Other-Autre: ☐	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Johnston (PWJ), Edward	Buyer Id - Id de l'acheteur pwj004
Telephone No. - N° de téléphone (506) 343-6382 ()	FAX No. - N° de FAX (506) 851-6759
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

This Solicitation Amendment No. three (3) is raised to include the following Addendum No. three (3).

The following Addendum to the tender is effective immediately. This addendum shall form part of the contract documents.

All other terms and conditions remain the same.

QUESTIONS AND ANSWERS

Q3. In Reference with drawing M1 of M2, the containment cell shows a berm on the North side of the cell that was not part of the construction cell on the previous contract as shown on the enclosed document. Does this section of the cell have to be built under this contract? If so, is there any prevision in the quantities for the construction of this portion of the North Berm?

A3. Drawings are incorrect, there is no berm on the North side. See revised drawings dated November 19, 2020.

Q4. In reference with safety fence under Solicitation Amendment No 2 as the fence have to remain permanently. Can you specify what type of fence need to be used as permanent fencing with driven post can't be install in a rock dyke?

A4. Chain Link Fence as per NBDTI standard specifications item 182.2 . Fence will not be on top of rock dyke, as per revised plans. Posts can be driven in ground.

Q5. We received an answer that the fence has to be permanent, but the berm is built in rock, fence installer is not able to drill trough, does a system like jersey barrier with a fence on top would work? What are the specification of the fence itself?

A5. Refer to Question/Answer 4.