

	National Defence Défense nationale		Retour à la liste des DED
DATA ITEM DESCRIPTION – DESCRIPTION DE DONNÉES			
1. TITLE – TITRE		2. IDENTIFICATION NUMBER – NUMÉRO D'IDENTIFICATION	
RAPPORTS D'ENTRETIEN TRIMESTRIELS		DED 4.6.7	
3. DESCRIPTION / PURPOSE – DESCRIPTION / OBJET			
L'objectif du rapport d'entretien trimestriel est de fournir un résumé par discipline des (communications et services électroniques par rapport aux installations), de l'équipement du site, des ordres de travail, du fonctionnement de l'équipement et des numéros des cartes de tâches, selon le cas, pour les codes d'emploi de la main-d'œuvre 72,73,74,76,77,78 et les systèmes du groupe de propulsion, y compris les MMS et toute exception.			
4. APPROVAL DATE DATE D'APPROBATION	5. OFFICE OF PRIMARY INTEREST (OPI) BUREAU DE PREMIÈRE RESPONSABILITÉ (BPR)	6. GIDEP APPLICABLE PROGRAMME D'ÉCHANGE DE DONNÉES PERTINENT	
Juillet 2020	Autorité technique (AT) du BSAN	S.O.	
7. APPLICATION / INTERRELATIONSHIP – APPLICATION / INTERDÉPENDANCE			
<p>La LDEC 3.4 et le paragraphe 4.6.7 de l'EDT renvoient au paragraphe 3.60.1.1 de l'EDT.</p> <p>La présente DED énonce les instructions de préparation relatives à la rédaction et à la mise en forme des données produites dans le contexte des tâches de travail décrites dans les rapports d'entretien trimestriels de l'EDT du SAN.</p>			
8. ORIGINATOR – AUTEUR		9. APPLICABLE FORMS – FORMULES PERTINENTES	
AT du BSAN		NÉANT	
10. PREPARATION INSTRUCTIONS – INSTRUCTIONS SUR LA PRÉSENTATION DES DONNÉES			
<p>10.1 <u>Document source</u> Section 4, paragraphe 4.6.7 de l'EDT du SAN</p> <p>10.2 <u>Contenu et format</u></p> <p>10.2.1 Le rapport d'entretien trimestriel est préparé sous forme électronique et présenté dans un format spécialement conçu par l'entrepreneur et accepté par l'État trois mois suivant l'attribution du contrat et tous les trimestres par la suite. Le plan doit être accessible en ligne.</p> <p>10.2.2 Le rapport d'entretien trimestriel doit comprendre ce qui suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. <u>Rapport d'exception et d'inspection de maintenance préventive (ordres de travail CEM 73)</u> La raison des exceptions sera incluse dans ce rapport. Si un site n'est pas soumis à une visite complète d'inspections de maintenance préventive au cours d'un trimestre particulier, un rapport narratif doit en expliquer la raison. Le rapport doit décrire de façon chronologique les efforts déployés pour que la visite ait lieu et les raisons pour lesquelles les efforts ont échoué. b. <u>Ordres de travail pour la maintenance corrective réalisée (maintenance d'urgence CEM 72), (maintenance corrective CEM 74)</u> La liste des visites de maintenance corrective non effectuées doit comprendre ce qui suit : <ul style="list-style-type: none"> (1) Les visites regroupées sur une période ouverte de 1 à 90 jours (2) Les visites regroupées sur une période ouverte de 91 à 180 jours (3) Les visites sur une période ouverte de plus de 180 jours c. <u>Projets d'immobilisations achevés (CEM 76);</u> 			

- d. Projets d'autoassistance achevés (CEM 77)
- e. Légères modifications apportées (CEM 78)

10.2.3 Le rapport sur la production d'électricité

L'entrepreneur doit préparer et présenter le rapport trimestriel sur la production d'électricité qui doit contenir au minimum ce qui suit, par zone et par site et pour chaque génératrice électrique diesel :

- a. État disponible (VERT), usage exceptionnel (AMBRE) et état non disponible (ROUGE), et la raison des états ambre et rouge
- b. Heures actuelles
- c. Révisions effectuées lors du dernier trimestre, en cours ou prévues pour le trimestre suivant

10.2.3.1 Le rapport sur la production d'électricité doit être présenté dans un format proposé par l'entrepreneur et accepté par l'AT du BSAN, et l'AT se réserve le droit de demander à l'entrepreneur de modifier la rédaction et la mise en forme du rapport à tout moment.

10.2.4 Plan quinquennal d'exploitation et d'entretien. Un exposé qui aborde les dérogations entre les travaux prévus au cours du trimestre, conformément à la section 2.15.1 de l'EDT du plan quinquennal d'exploitation et d'entretien, et les travaux non exécutés. L'exposé doit décrire au minimum l'impact de ces dérogations sur le budget, les ressources en main-d'œuvre et le transport, et doit inclure un plan de mesures correctives pour les éliminer ou les atténuer.

10.2.5 Le rapport. Le rapport doit être présenté dans les 15 jours ouvrables suivant la fin de chaque trimestre.