

	National Defence Défense nationale		Retour à la liste des DD
DATA ITEM DESCRIPTION - DESCRIPTION DE DONNÉES			
1. TITLE – TITRE		2. IDENTIFICATION NUMBER - NUMÉRO D'IDENTIFICATION	
Mener des inspections de prévention des incendies et de sécurité des personnes		DD 16.8	
3. DESCRIPTION / PURPOSE – DESCRIPTION / OBJET			
L'objectif d'une inspection de prévention des incendies et de sécurité des personnes est d'évaluer les risques potentiels d'incendie et les risques pour la sécurité des personnes dans un immeuble.			
4. APPROVAL DATE DATE D'APPROBATION	5. OFFICE OF PRIMARY INTEREST (OPI) BUREAU DE PREMIÈRE RESPONSABILITÉ (BPR)	6. GIDEP APPLICABLE PROGRAMME D'ÉCHANGE DE DONNÉES PERTINENT	
Novembre 2020	Bureau du Système d'alerte du Nord (BSAN)		
7. APPLICATION / INTERRELATIONSHIP – APPLICATION / INTERDÉPENDANCE			
<p>Consulter la section 16.8 de la LDEC et les paragraphes 16.8 à 16.8.3 de l'EDT.</p> <p>La présente DD énonce les directives de préparation relatives au contenu et au format des données produites dans le contexte des tâches de travail décrites dans l'EDT d'O et M du SAN.</p>			
8. ORIGINATOR - AUTEUR		9. APPLICABLE FORMS - FORMULES PERTINENTES	
AT BI			
10. PREPARATION INSTRUCTIONS – INSTRUCTIONS SUR LA PRÉSENTATION DES DONNÉES			
<p>10.1 L'entrepreneur doit mener des inspections de prévention des incendies et de sécurité des personnes aux sites du SAN comme suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> tous les six mois; stations LRR – une fois par année; Sites – au moins deux sites par zone inspectés annuellement, et inspection d'autres sites les années suivantes jusqu'à ce que tous les sites de la zone aient fait l'objet d'une inspection; Site de développement à courte portée – une fois par année; CCSAN – tous les six mois; CSSAN – tous les six mois. <p>10.2 L'entrepreneur doit veiller à ce que les inspections permettent à tout le moins de s'assurer que :</p> <ul style="list-style-type: none"> tous les immeubles sont inspectés selon le classement du <i>Code national de prévention des incendies</i>, les Lignes directrices du Directeur – services des incendies et le programme de protection contre les incendies (PPI); les inspections sur le terrain menées par les agents de sécurité-incendie sont conformes, adéquates, minutieuses et de qualité; des exercices d'évacuation en cas d'incendie sont réalisés afin de veiller à ce que le personnel possède les connaissances et la formation nécessaires; le plan des services d'incendie s'applique et est à jour; la formation requise est offerte au personnel de chantier; une évaluation des installations de protection contre les incendies est menée, et des recommandations d'amélioration sont formulées. 			

10.3 L'entrepreneur doit remettre les rapports des inspections de prévention des incendies conformément à la LPLESI et faire un suivi des problèmes constatés durant l'inspection et non réglés dans les six mois dans le WMS.