

		National Defence Défense nationale		Retour à la DED
DATA ITEM DESCRIPTION - DESCRIPTION DE DONNÉES				
1. TITLE – TITRE		2. IDENTIFICATION NUMBER - NUMÉRO D'IDENTIFICATION		
Tenir à jour un registre de toutes les alertes d'incendie et de mauvais fonctionnement du système de protection contre les incendies		DD 16.12		
3. DESCRIPTION / PURPOSE – DESCRIPTION / OBJET				
L'objectif est de disposer de données sur les systèmes et pièces problématiques.				
4. APPROVAL DATE DATE D'APPROBATION	5. OFFICE OF PRIMARY INTEREST (OPI) BUREAU DE PREMIÈRE RESPONSABILITÉ (BPR)		6. GIDEP APPLICABLE PROGRAMME D'ÉCHANGE DE DONNÉES PERTINENT	
ÀD	Bureau du Système d'alerte du Nord (BSAN)			
7. APPLICATION / INTERRELATIONSHIP – APPLICATION / INTERDÉPENDANCE				
<p>Consulter la section 16.12 de la LDEC et le paragraphe 16.12.6 de l'EDT.</p> <p>La présente DD énonce les directives de préparation relatives au contenu et au format des données produites dans le contexte des tâches de Travail décrites dans l'EDT d'O et M du SAN.</p>				
8. ORIGINATOR - AUTEUR		9. APPLICABLE FORMS - FORMULES PERTINENTES		
AT BI				
10. PREPARATION INSTRUCTIONS – INSTRUCTIONS SUR LA PRÉSENTATION DES DONNÉES				
<p>10.1 L'Entrepreneur doit tenir à jour un registre de toutes les alertes d'incendie et de mauvais fonctionnement du système de protection contre les incendies. Le registre doit comprendre, à tout le moins :</p> <p>10.2 le nom de la personne qui a procédé à la saisie;</p> <p>10.3 le nom du site, la date, l'heure et les détails de l'alerte;</p> <p>10.4 les mesures prises immédiatement au moment de l'alerte;</p> <p>10.5 le rapport sur l'état de l'équipement ou l'ordre de Travail préparés aux fins de suivi de l'alerte, et l'heure à laquelle la saisie au registre a été terminée.</p> <p>10.6 L'Entrepreneur doit terminer la saisie de chaque alerte dans les 12 heures suivant l'alerte, et fournir une copie du registre à l'AT BI dans un délai de deux jours ouvrables, à sa demande.</p>				