

	National Defence Défense nationale		Retour à la liste des DD
DATA ITEM DESCRIPTION - DESCRIPTION DE DONNÉES			
1. TITLE – TITRE		2. IDENTIFICATION NUMBER - NUMÉRO D'IDENTIFICATION	
RAPPORTS DE MAINTENANCE TRIMESTRIELS		DD 14.18	
3. DESCRIPTION / PURPOSE – DESCRIPTION / OBJET			
<p>L'objectif du rapport de maintenance trimestriel est de fournir un résumé par discipline des (communications et services électroniques par rapport aux installations), de l'équipement du site, des ordres de Travail, du fonctionnement de l'équipement et des numéros des cartes de tâches, selon le cas, pour les codes d'emploi de la main-d'œuvre (CEM) 72, 73, 74, 76, 77 et 78 et les systèmes PGS, y compris le MMS et toute exception.</p>			
4. APPROVAL DATE DATE D'APPROBATION	5. OFFICE OF PRIMARY INTEREST (OPI) BUREAU DE PREMIÈRE RESPONSABILITÉ (BPR)	6. GIDEP APPLICABLE PROGRAMME D'ÉCHANGE DE DONNÉES PERTINENT	
ÀD	Autorité technique (AT) du Bureau du Système d'alerte du Nord (BSAN)	S.O.	
7. APPLICATION / INTERRELATIONSHIP – APPLICATION / INTERDÉPENDANCE			
<p>LDEC 14.18 et paragraphe 14.18 de l'EDT</p> <p>La présente DD énonce les directives de préparation relatives au contenu et au format des données produites dans le contexte des tâches de Travail décrites dans les rapports de maintenance trimestriels prévus dans l'EDT d'O et M du SAN.</p>			
8. ORIGINATOR - AUTEUR		9. APPLICABLE FORMS - FORMULES PERTINENTES	
AT BSAN		S.O.	
10. PREPARATION INSTRUCTIONS – INSTRUCTIONS SUR LA PRÉSENTATION DES DONNÉES			
<p>10.1 <u>Document source</u> Section 14, paragraphe 14.18 de l'EDT du SAN</p> <p>10.2 <u>Contenu et format</u></p> <p>10.2.1 Le rapport de maintenance trimestriel doit être préparé sous forme électronique et présenté dans un format spécialement conçu par L'Entrepreneur et accepté par l'État trois mois suivant l'attribution du contrat et tous les trimestres par la suite. Le plan doit être accessible en ligne.</p> <p>10.2.2 Le rapport de maintenance trimestriel doit comprendre ce qui suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. <u>Rapport d'exception pour la maintenance préventive (ordres de Travail CEM 73)</u> La raison des exceptions sera incluse dans ce rapport. Si un site n'est pas soumis à une visite complète d'inspections de maintenance préventive au cours d'un trimestre particulier, un rapport narratif doit en expliquer la raison. Le rapport doit fournir les efforts chronologiques déployés pour que la visite ait lieu et les raisons pour lesquelles les efforts ont échoué. b. <u>Ordres de Travail pour la maintenance corrective réalisée (maintenance d'urgence CEM 72), (maintenance corrective CEM 74)</u> La liste des visites de maintenance corrective non effectuées doit comprendre ce qui suit : <ul style="list-style-type: none"> (1) Les visites regroupées sur une période ouverte de 1 à 90 jours; (2) Les visites regroupées sur une période ouverte de 91 à 180 jours; (3) Les visites sur une période ouverte de plus de 180 jours. c. <u>Projets d'immobilisations achevés (CEM 76);</u> d. <u>Projets autonomes achevés (CEM 77)</u> 			

e. Modifications mineures achevées (CEM 78)

10.2.3 Rapport sur la production d'énergie

L'Entrepreneur doit préparer et présenter le rapport trimestriel sur la production d'énergie qui doit contenir au minimum ce qui suit, par zone et par site et pour chaque groupe électrogène diesel :

- a. État disponible (VERT), utilisation d'urgence (AMBRE) et état non disponible (ROUGE), et motif pour les états ambre et rouge.
- b. Heures de courant.
- c. Révisions effectuées au cours du dernier trimestre, en cours ou planifiées pour le trimestre suivant.

10.2.3.1 Le rapport sur la production d'énergie doit être produit dans un format proposé par L'Entrepreneur et accepté par l'AT BSAN, qui se réserve le droit de demander en tout temps à L'Entrepreneur de modifier le format et le contenu du rapport.

10.2.4 Plan quinquennal d'opérations et de maintien en puissance. Un exposé qui aborde les dérogations entre les Travaux prévus au cours du trimestre, conformément à la section 1.30.2 de l'EDT du plan quinquennal d'opérations et de maintien en puissance, et les Travaux non exécutés. L'exposé doit décrire au minimum l'impact de ces dérogations sur le budget, les ressources en main-d'œuvre et le transport, et doit inclure un plan de mesures correctives pour les éliminer ou les atténuer.

10.2.5 Le rapport doit être présenté dans les 15 jours ouvrables suivant la fin de chaque trimestre.