

	National Defence Défense nationale		Retour à la liste des DD
DATA ITEM DESCRIPTION - DESCRIPTION DE DONNÉES			
1. TITLE – TITRE		2. IDENTIFICATION NUMBER - NUMÉRO D'IDENTIFICATION	
Rapports sur les systèmes d'extinction des incendies		DD 14.18.11	
3. DESCRIPTION / PURPOSE – DESCRIPTION / OBJET			
Documenter les activités d'essai, d'inspection et de réparation des systèmes d'extinction des incendies du SAN et de leur équipement et infrastructure aux sites LSS, LRR, SRD et SRR, en couvrant les exigences de Travail remplies pour chaque année contractuelle sur toute la durée du contrat.			
4. APPROVAL DATE DATE D'APPROBATION	5. OFFICE OF PRIMARY INTEREST (OPI) BUREAU DE PREMIÈRE RESPONSABILITÉ (BPR)	6. GIDEP APPLICABLE PROGRAMME D'ÉCHANGE DE DONNÉES PERTINENT	
ÀD	Bureau du Système d'alerte du Nord (BSAN)	S.O.	
7. APPLICATION / INTERRELATIONSHIP – APPLICATION / INTERDÉPENDANCE			
LDEC 14.18.1 EDT, SECTIONS 14.18.11, 14.18.12, 14.18.14, 14.18.16 et 14.18.17			
8. ORIGINATOR - AUTEUR		9. APPLICABLE FORMS - FORMULES PERTINENTES	
AT BSAN		S.O.	
10. PREPARATION INSTRUCTIONS – INSTRUCTIONS SUR LA PRÉSENTATION DES DONNÉES			
<u>10.1 DOCUMENT SOURCE</u> EDT, sections 14.18.11, 14.18.12, 14.18.14, 14.18.16 et 14.18.17.			
<u>10.2 CONTENU ET FORMAT</u> 10.2.1. Documenter tous les Travaux effectués sur les systèmes d'extinction des incendies du SAN; les rapports doivent être préparés et livrés dans le format de L'Entrepreneur, examinés par le BSAN et approuvés par l'État, comme suit : 10.2.2. La fréquence des inspections et des essais doit être conforme aux normes et aux exigences réglementaires citées en référence et au plan de maintenance préventive approuvé. 10.2.3. 10.2.6 Couvrir les activités liées à tout l'équipement et à toute l'infrastructure des sites LSS, SRR, LRR et le SRD de North Bay, et refléter les exigences de Travail remplies pour chaque année contractuelle complète sur toute la durée du contrat. 10.2.4 Indiquer les inspections, les Travaux de maintenance effectués et les essais réalisés. 10.2.5 Les rapports seront fournis au BSAN au plus tard 15 jours avant la date du contrat et doivent commencer à cette date, puis être fournis 30 jours avant le début de chaque année contractuelle. 10.2.6 Les éléments suivants doivent figurer dans le contenu : <ul style="list-style-type: none"> la maintenance corrective effectuée, la maintenance corrective non effectuée et la date d'achèvement prévue; la maintenance préventive effectuée, la maintenance préventive non effectuée et la date d'achèvement prévue; le nom du site du SAN où se trouve l'installation; la date, l'heure et le fuseau horaire; une section pour les commentaires supplémentaires. 			